

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Е.Н. Варжинская

2024 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению нарушений,
выявленных в результате проверки соблюдения Учреждением требований законодательства Российской Федерации
в сфере антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения от 19.02.2024
БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	В нарушение пп. «б» п. 15 на объекте отсутствует журнал регистрации транспортных средств, въезжающих на территорию, на посту охраны отсутствуют схемы обхода помещений объекта и прилегающей территории, обход сотрудником не осуществляется, на посту охраны отсутствует список запрещенных для проноса (провоза) на объект предметов	Ведение журнала регистрации автотранспорта, въезжающего на территорию Учреждения. Наличие схемы обхода помещений Учреждения и прилегающей территории, списка запрещенных для проноса (провоза) на объект предметов на пункте охраны.	Постоянно	Заместитель директора О.А. Сидоркин
2	В нарушение пп. «г» п. 15 постановления № 410 доступ к видеорегистратору не ограничен.	Ограничить доступ к видеорегистраторам.	до 27.03.2024	Заместитель директора О.А. Сидоркин
	Руководством объекта не разработан порядок работы с документами служебного пользования.	Своевременно издавать приказы и вносить необходимые изменения.	Постоянно	Заместитель директора О.А. Сидоркин
3	В нарушение пп. «з» п. 16 постановления № 410 руководством не разработан план взаимодействия с органами безопасности, полиции, Росгвардии.	План взаимодействия с органами безопасности, полиции, Росгвардии разработан и утвержден 16.02.2024.		
4	В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в РФ,	Разместить знаки пожарной безопасности в положенных местах в	Постоянно	Специалист по пожарной

	утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в здании частично отсутствуют знаки пожарной безопасности.	Учреждении.		профилактики А.А. Сулейманов, заместитель директора О.А. Сидоркин
5	В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определения класса зоны (по факту: у помещений складского назначения отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны).	Служебные помещения освободить от лишних вещей и привести в надлежащий вид.	Постоянно	Специалист по пожарной профилактики А.А. Сулейманов, заместитель директора О.А. Сидоркин
6	В нарушение пп. «е» п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте допущено размещение (складирование) в электрощитовой горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов.	Нарушение устранено в день проверки. Не допускать размещение горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовой.	Постоянно	Специалист по пожарной профилактики А.А. Сулейманов, заместитель директора О.А. Сидоркин
7	В нарушение п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов. Отсутствует знак пожарного гидранта.	В соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в Учреждении организована перекатка пожарных рукавов 1 раза в год, а также в надлежащем состоянии содержатся водокольцевые катушки с обязательным внесением		

		<p>информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. С обслуживающей организацией ООО «ЗАПСИБЦТСиЭ» заключен контракт на оказание услуг по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и перекатку пожарных рукавов в новую скатку от 25.03.2023 № 43/23. Согласно акту перекатки пожарных рукавов от 05.06.2023 проведены работы по перекатке рукавов. Пожарные рукава перемотаны на новую скатку.</p>		
8	<p>В нарушение п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на объекте не обеспечено должное ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Информацию в журнал вносить своевременно и в полном объеме.</p>	Постоянно	<p>Специалист по пожарной профилактики А.А. Сулейманов, заместитель директора О.А. Сидоркин</p>

Заместитель директора



Н.Г. Любимова