

Утверждаю:

Заместитель директора

БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Городская социальная служба»

С.А.Кирюхина

10 2014г.

План мероприятий

по устранению нарушений, указанных в Представлении СЗ № 012232 прокуратуры
города Сургута, исх. № 10-12856 2014 от 14.10.2014 года

№ п/п	Наименование учреждения	Перечень нарушений Правил противопожарного режима в соответствии с ранее выданным Представлением	Сроки устранения замечаний	Меры, принятые для устранения выявленных нарушений
1	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»	В нарушение пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на объекте отсутствовала исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации, по факту отсутствовала исполнительная документация на прибор «Тандем IP-И».	До 22.10.14г.	1. Заместителю директора – Черкашину Г.В. в срок до 17.10.2014 года востребовать от ООО «Защита Югры», на основании договора от 01 августа 2014 г. № 2014/395, необходимую исполнительную документацию на прибор «Тандем IP-И». 2. Специалисту по охране труда Красновой Елене Борисовне обеспечить наличие исполнительной документации на прибор «Тандем IP-И» в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) по адресу ул. Бажова 16/1.
2		В нарушение пункта 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на объекте БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Городская социальная служба» не было обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установки автоматической пожарной сигнализации.	До 22.10.14г.	1. Заместителю директора – Черкашину Г.В. в срок до 17.10.2014 года востребовать от ООО «Защита Югры», на основании договора от 01 августа 2014 г. № 2014/395, необходимую инструкцию о порядке действий дежурного персонала при работе с установкой автоматической пожарной сигнализации «Тандем IP-И». 2. Специалисту по охране труда Красновой Елене Борисовне обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при работе с установкой автоматической пожарной сигнализации «Тандем IP-И» в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) по адресу ул. Бажова 16/1.

Исполнители:

Заместитель директора Черкашин Геннадий Владимирович 8 (3462) 52-25-02

Специалист по охране труда Краснова Елена Борисовна 8 (3462) 52-25-27

Утверждаю:

Заместитель директора

БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Городская социальная служба»



С.А.Кирюхина

«20» 10 2014 г.

Мероприятия по устранению
нарушений, указанных в Представлении СЗ № 012232 прокуратуры города Сургута, исх. № 10-12856 2014 от 14.10.2014 года

№ п/п	Перечень нарушений Правил противопожарного режима в соответствии с выданным Представлением	Контрольные сроки устранения нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Исполнитель
1.	В нарушение пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на объекте отсутствовала исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации, по факту отсутствовала исполнительная документация на прибор «Тандем IP-И».	Исполнено 17.10.2014 г.	1. От Исполнителя договора от 01 августа 2014 г. № 2014/395, ООО «Защита Югры» получена необходимая исполнительная документация на прибор «Тандем IP-И». 2. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) по адресу ул. Бажова 16/1 обеспечено наличие исполнительной документации на прибор «Тандем IP-И».	Заместитель директора – Черкашин Г.В. Специалист по охране труда Краснова Е.Б.
2.	В нарушение пункта 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на объекте БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Городская социальная служба» не было обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установки автоматической пожарной сигнализации.	Исполнено 17.10.2014 г.	1. От Исполнителя договора от 01 августа 2014 г. № 2014/395, ООО «Защита Югры» получена необходимая инструкция о порядке действий дежурного персонала при работе с установкой автоматической пожарной сигнализации «Тандем IP-И». 2. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) по адресу ул. Бажова 16/1 обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при работе с установкой автоматической пожарной сигнализации «Тандем IP-И».	Заместитель директора – Черкашин Г.В. Специалист по охране труда Краснова Е.Б.

Исполнители:

Заместитель директора Черкашин Геннадий Владимирович 8 (3462) 52-25-02

Специалист по охране труда Краснова Елена Борисовна 8 (3462) 52-25-27